

YEŞİL KÖRFEZ SU BİRLİĞİ
GÖKÇE BARAJI SU ARITMA TESİSİ
KİMYASAL VE BİYOLOJİK
HAFTALIK ANALİZ RAPORU

LABORATUAR DOSYA NO	:	NUMUNE ALMA TARİHİ	4/12/2023
NUMUNENİN ALINDIĞI YER	Tesis Çıkışı/Temiz Su	ANALİZ TARİHİ	4/12/2023
PARAMETRELER		TS266	WHO
PH	7.14	6,5 ≤ Ph ≤ 9,5	6,5 ≤ Ph ≤ 8,5
SICAKLIK	13 °C	12 -- 25	12 -- 25
BULANIKLIK	0.71 NTU	1 -- 5	≤ 1
RENK	4 HZ	1 -- 5	1 -- 5
İLETKENLİK	228 µS /cm	2500	-
TOPLAM ÇÖZÜNMÜŞ MADDE	146 mg/L	≤ 500	≤ 500
TOPLAM SERTLİK	17 Fr	-	1 -- 50
KALSİYUM SERTLİĞİ	14 Fr	-	-
MAGNEZYUM SERTLİĞİ	3 Fr	-	-
TOPLAM ALKALİNİTE	110 mg/L	-	-
SATURASYON İNDEKSİ	-1.1 (korozif)	-	-
TOPLAM ORGANİK MADDE	3 mg/L	2 -- 5	-
ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN	8 mg/L	> 5	-
SERBEST KLOR	1 mg/L	0,1 -- 0,5	-
TOPLAM COLIFORM	0	0	0
FECAL COLIFORM	0	0	0
MBAS	0 mg/L	< 0,2	< 0,2
ANYON VE KATYONLAR			
AMONYUM	0.027 mg/L	< 0,5	< 0,5
MANGANEZ	0.02 mg/L	< 0,05	< 0,5
TOPLAM DEMİR	0.02 mg/L	< 0,2	< 0,3
KALSİYUM	71 mg/L	< 200	< 200
MAGNEZYUM	15 mg/L	< 150	-
ALUMİNYUM	0.05 mg/L	< 0,2	< 0,2
SİLİSYUM	4 mg/L	-	-
KLORÜR	51 mg/L	250	< 200
NİTRİT	0.01 mg/L	< 0,5	< 0,1
NİTRAT	1.3 mg/L	< 50	< 45
SÜLFAT	13 mg/L	< 250	< 400
FOSFAT	0.13 mg/L	< 400	< 400
TS 266 'ya uygundur.			